

АКТ

г.Москва

« 19 » 09 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»

Яковлев А.В.

Яковлев В.И.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов от газовых нагревателей в доме № 36 по ул. Б. Очаковский пер.
С целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей типа ВГП

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

- 1. Обособленные дымоходы имеются в кв. №№ 1-64
- 2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. №№
- 3. Сечение дымоходов составляет 13x13
- 4. Дымоходы выполнены из
- 5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38см
- 6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения ЖСТ от газовых приборов, заделаны (если имеются нарушения указать) нарушений нет
- 7. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора да
- 8. Дымоходы имеют в нижней части «карманы» для чистки глубиной не менее 25 см. да
- 9. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и т.п. да
- 10. Тяга в каналах на день проверки имеется
- 11. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте №№ квартир) требуется частичный ремонт дымоходов сверх кровли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы квартир №№

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Доступ в квартиры №№ жильцами не предоставлен.

ПОДПИСИ:

/ Яковлев А.В.

/ Яковлев В.И.

