

# АКТ

г.Москва

«22» 09

2023г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»

Яковлев А.В.

Яковлев В.И.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов от газовых нагревателей в доме №14 по ул. Озерная. С целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей типа ВГП

## ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. №№\_\_\_\_\_ 1-60
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. №№\_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 13x13
4. Дымоходы выполнены из \_\_\_\_\_
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения ЖСТ от газовых приборов, заделаны (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_ нарушений нет
7. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора \_\_\_\_\_ да
8. Дымоходы имеют в нижней части «карманы» для чистки глубиной не менее 25 см. \_\_\_\_\_ да
9. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и т.п. \_\_\_\_\_ да
10. Тяга в каналах на день проверки \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_
11. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте №№ квартир) требуется частичный ремонт дымоходов сверх кровли \_\_\_\_\_

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы квартир №№\_\_\_\_\_

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№\_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Доступ в квартиры №№\_\_\_\_\_

жильцами не предоставлен.

## ПОДПИСИ:

/ Яковлев А.В.

/ Яковлев В.И.

