

AKT

г.Москва

« 19 » 09

2023г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»

Яковлев А.В.

Яковлев В.И.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов от газовых нагревателей в доме № 24 по ул. Октябрьская  
С целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей типа ВГП

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

- 1- В5

  - Обособленные дымоходы имеются в кв. №№ \_\_\_\_\_
  - Необособленные дымоходы имеются в кв. №№ \_\_\_\_\_
  - Сечение дымоходов составляет \_\_\_\_ 13x13 \_\_\_\_\_
  - Дымоходы выполнены из \_\_\_\_\_
  - Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют \_\_\_\_ 38см \_\_\_\_\_
  - Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения ЖСТ от газовых приборов, заделаны (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_ нарушений нет \_\_\_\_\_
  - Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора \_\_\_\_ да \_\_\_\_\_
  - Дымоходы имеют в нижней части «карманы» для чистки глубиной не менее 25 см. \_\_\_\_ да \_\_\_\_\_
  - Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и т.п. \_\_\_\_ да \_\_\_\_\_
  - Тяга в каналах на день проверки \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_
  - Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте №№ квартир) \_\_\_\_\_  
требуется частичный ремонт дымоходов сверх кровли

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

## Дымоходы квартир №№

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

## Дымоходы квартир №№

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

## Доступ в квартиры №№

жильцами не предоставлен.

## ПОДПИСИ:

Яковлев А.В.

Яковлев В.И.

