

# АКТ

## Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г.Москва

« 10 » 05 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»

чистильщики вентиляционных каналов

Яковлев И.И.

Яковлев В.И.

**Произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов**

По адресу: ул. 1-й Очаковский пер. дом 4 корп. \_\_\_\_\_



**С целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии со СНиП.**

Вентиляционные каналы проверялись на исправность и наличие тяги в квартирах  
№№ 1-40

Прочистка и техническое обслуживание вентиляционных каналов проводилось с чердака и крыши. Тяга на день проверки в вентиляционных каналах соответствует техническим требованиям ЖНМ-2004/2.

Произведена проверка технического состояния вент. коробов и вент. шахт в пределах чердака. Нарушений не выявлено.

**ПОДПИСИ:**

 / Яковлев И.И. /  
 / Яковлев В.И. /  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /

